



Note:
Alle mål er i meter medmindre andet er angivet.
Gældende koordinatsystem ETRS89/UTM32 og højdemodel DVR90.

Tegningsgrundlag:
"Rønnede - Situationsplan - d- 22-10-2025.dwg"
modtaget pr. mail d. 22-10-2025

Bygherre entreprenør levere og etablere rottespærre i alle skelbrønde

Opføringsrør:
Alle opføringsrør udføres i et stykke uden samlinger.

Vigtigt:
*1 BK skal verificeres ved opgravning, nedstik og nivellering. BK er lavere end 42.31. Ny Ø200 PP tilsluttes i bundløb i brønden der peger op mod udstykningen. Alternativt må der gerne påbøres gennem banketter.

Signaturforklaring:

- Entreprisegrænse
- Stationeringslinje af stamvej og boligvej
- Projekteret:
 - Ny spildevandsledning m. brønd - Faxe Forsyning
 - Ny spildevand ledningstekst
 - Ny spildevand stikledning Ø160 og Ø315 skelbrønd - Faxe Forsyning
- Brøndnr. Dimension Dækselkote Bundkote Dybde
- Brønd XX Ø315 DK: 46.87 BK: 45.67 d: 1.20
- Brønd XX Ø315 DK: 47.04 BK: 45.64 d: 1.40
- OBS: Ved brønde med vanlås er BK: = Vandspejlskote
- Ny regnvandsledning m. brønd - Faxe Forsyning
- Ny regnvandsledning tekst
- Ny regnvand stikledning Ø160 og Ø315 skelbrønd. Udføres med 70 L sandfang, vandlås og dykket afløb. Opføringsrør udføres med blåfarve. - Faxe Forsyning
- Ny privat vejbrønd "VR" (Ø425) m. rist. udføres med 70 L sandfang, vandlås, dykket afløb og Ø160 stikledning, med VSP min 1,2m under færdig terræn.
- Ny privat nedløbsrist "VRP" Gefa karm og rist 150x150mm med ø110 skørt. Tilsluttes ø110 rør og ø110 tørledning
- Ny privat regnvandsledning og brønd.
- KRXX Kuppelrist, hvor DK er kanten af kuppelristen.
- Dræn ved vej ø82/90
- Dræn ved boliger - privat
- Dræn ø82/90 v. støttemur m. Ø315 brønd og endeprop. - Privat

- Eksisterende:
- Eksisterende Spildevandsledning m. brønd - Faxe Forsyning
 - Eksisterende Regnvandsledning m. brønd - Faxe Forsyning

SBB4758
Ø1000 bt
DK: 47.02
BK: 44.26
d: 2.76

K10_H1_EST_N10

Princip tværsnit af bassin:

