



Vemmetofte Strand Camping Vandværk
Ny Strandskov 1
4640 Faxe
Sendt til: email@vemmetofte.dk; camping@vemmetofte.dk

Postadresse:
Natur & Miljø
Frederiksgade 9 - 4690 Haslev

Telefon: 56 20 30 00
Telefax : 56 20 30 01
www.faxekommune.dk

Kontoradresse:
Sortemosevej 19.

Seniorkonsulent, Geolog NIRAS med
SBSYS adgang
4690 - Allerød

Direkte: 56203052
Mail: hachr@faxekommune.dk

Dato 09-07-2020
j./sagsnr. 13.02.03-P19-5-20

Forlængelse af midlertidig tilladelse til pilotanlæg på Vemmetofte Strand Camping Vandværk

Faxe Kommune meddeler forlængelse af midlertidig tilladelse til drift af pilotanlæg på Vemmetofte Strand Camping Vandværk efter vandforsyningslovens¹ § 21, stk. 1. Tilladelsen er tidsbegrænset til den 15. september 2020. Tilladelsen udløber automatisk efter den 15. september 2020.

Baggrund

Efter at Vemmetofte Strand Camping Vandværk har taget pilotanlæg for videregående vandbehandling i brug, har det vist sig, at der er problemer med at overholde kvalitetskravet til Strontium. Der er til dags dato analyseret 4 prøver af drikkevandet fra pilotanlægget i drift, hvoraf 1 af de 4 har vist, at kvalitetskravet til Strontium er overholdt:

dato	Målt indhold i µg/l	Kvalitetskrav 10.000 µg/l
14. maj 2020	8.640	
22. maj 2020	11.550	
5. juni 2020	13.200	
17. juni 2020	10.560	

Vemmetofte Strand Camping Vandværk har oplyst, at trykket for afgang fra trykfiltrene inden ionbytteren har givet anledning til, at ionbytningen ikke fungerede optimalt.

Der vil d. 10. juni 2020 blive etableret en trykregulatorenhed på anlægget og nye prøver vil blive udtaget. Det optimale tryk skal ligge lige omkring 2 bar.

Faxe Kommune har den 8. juli 2020 bedt om at få tilsendt en redegørelse, der beskriver problematikken rent teknisk, herunder hvor i behandlingsanlægget den nye trykreguleringsenhed etableres, hvordan den fungerer og om det stiller krav til service og pasning af vandværkets personale. Derudover har Faxe Kommune bedt om oplysning om, hvornår

¹ LBK nr. 118 af 22/02/2018 om vandforsyning m.v.



Danwatech forventer, at ionbytteanlægget fungerer optimalt og det derfor må forventes, at kvalitetskravet til drikkevandets indhold af Strontium kan overholdes.

På den baggrund har Faxe Kommune vurderet, at det vil være formålstjenligt at forlænge den midlertidige tilladelse til pilotanlægget og forventer, at det er dokumenteret, at vandbehandlingsanlægget kan sikre, at kvalitetskravet til Strontium kan overholdes, inden den 15. september 2020.

Det skal i denne forbindelse nævnes, at kvalitetskravene til de andre problematiske stoffer; Arsen, Kobolt og Nikkel er overholdt med pilotanlægget og at det kun er Strontium, der volder problemer.

Det permanente anlæg

Faxe Kommunes afgørelse om tilladelse til det permanente videregående vandbehandlingsanlæg til Vemmetofte Strand Camping Vandværk afventer dokumentationen for, at pilotanlægget kan sikre, at kvalitetskravet til Strontium kan overholdes.

Eventuelle spørgsmål bedes rettet til mig.

Klagevejledning

Faxe Kommunes afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet efter Vandforsyningslovens § 75.

De klageberettigede er, jf. Vandforsyningslovens § 80 stk. 1 og 2.:

- Ansøger
- Enhver med individuel væsentlig interesse i afgørelsen.
- Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund og Forbrugerrådet Tænk) kan påklage afgørelser efter § 20 om tilladelse til vandindvinding, afgørelser efter § 21 om tilladelse til vandindvindingsanlæg og afgørelser efter § 32 om tilbagekaldelse af vandindvindingsstilladelser, jf. dog stk. 3.

Eventuel klage skal være indgivet senest 4 uger fra påbuddet er meddelt det vil sige senest **6. august 2020**, jf. lovens § 77.

Der skal klages via Klageportalen. Link til klageportalen findes på forsiden af <https://naevneneshus.dk/>. Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk. Der kan logges på med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Faxe Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Faxe Kommune i Klageportalen. Der skal betales et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales ved helt eller delvis medhold i klagen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.

Der kan indsendes en anmodning om fritagelse for at bruge Klageportalen. Anmodningen sendes til Faxe Kommune, der videresender anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.



Gebyret betales tilbage, hvis

1. klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2. klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3. klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnet kompetence.

Søgsmål

Påbuddet kan efter Vandforsyningslovens § 81 indbringes for domstolene indtil 6 måneder efter, at påbuddet er meddelt, det vil sige 9. januar 2021.

Med venlig hilsen

Hanne Christensen
Miljømedarbejder

Kopi af tilladelse er sendt til:

Tina Halkjær Andersen, Envidan; tha@envidan.dk

Miljøstyrelsen; mst@mst.dk

Fødevarestyrelsen; 22@fvst.dk

Sundhedsstyrelsen; trost@sst.dk

Forbrugerrådet; hoeringer@fbr.dk

Danmarks Naturfredningsforening; dnfaxe-sager@dn.dk

Danmarks Naturfredningsforening; Faxe faxe@dn.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund; post@sportsfiskerforbundet.dk

Sydsjællands Sportsfiskerforbund; sydsjaelland@sportsfiskerforbundet.dk

